9　仕様書【別冊】

（住宅用）消火器取替業務仕様書

1　業務名称　　　平成 26 年度独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北多摩地区（住宅用）消火器取替業務

2　履行期間　　　契約締結日の翌日から平成27年3月6日まで

3　業務の対象

本業務の対象は、本業務の発注者が管理する賃貸住宅内に設置された別図１〔取替対象住戸〕に示す住宅用消火器（以下「取替対象消火器」という。）とする。なお、本仕様書において、住宅用消火器を、単に「消火器」という場合がある。

4　業務の内容

イ　新設する消火器の調達と取替対象消火器の取替及び廃棄を行う。

ロ　消火器を取替えた結果を整理、集計し記録する。

ハ　ロにより記録した結果を、発注者が指定する職員（以下「担当職員」という。）に提出する。

5　業務の実施等

(1)　管理技術者の選任

イ　受注者は、管理技術者を選任しておくものとする。なお、管理技術者は業務担当者を兼ねることができる。

ロ　イにより選出された管理技術者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、業務担当者を代表し、担当職員との打ち合わせ、業務担当者の指導・教育及び管理・統括を行うとともに、「４　業務の内容」の結果を取りまとめ、担当職員へ「８　業務の報告等」に基づき報告を行うものとする。

(2)　実施計画書の提出

受注者は、業務の実施にあたり、あらかじめ本業務の実施日程表（別紙様式１）のほか、管理技術者、現場責任者及び現場担当者一覧、並びに実施体制（別紙様式２）等必要な事項を担当職員に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに担当職員に報告するものとする。

※「現場責任者」とは、業務担当者のうち管理技術者の指揮により本業務を実施するもので、現場における受注者側の責任者をいう。

「現場担当者」とは、業務担当者のうち現場責任者の指揮により本業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。

(3)　業務の実施時間

受注者は、業務の実施を、原則として、発注者の通常勤務日における就業時間内に行うものとする。ただし、担当職員が別に指示する場合についてはこの限りでない。

(4)　工具、備品等の携行

受注者は、業務の実施にあたり、必要な工具、備品等を常時携行するものとする。

⑸　服装等

イ　業務担当者は、業務に適した服装及び履物で業務を実施するものとする。

ロ　業務担当者は、名札（顔写真入り）をつけて業務を行うものとする。また、身分証明書も携帯し、関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする。

⑹　駐車場の利用

駐車場の利用及び駐車方法については、担当職員の指示による。

6　業務の実施方法等

⑴　消火器の取替え

イ　受注者は、関係法令に定めるところに従い、本業務を行うものとする。

ロ　取替対象消火器の取替えにおいて、新設する消火器の規格、能力等は別紙１による他、保全工事共通仕様書による。

ハ　取替業務にあたっては、業務概要等を事前に掲示し入居者に対して業務の周知徹底を図ること。

ニ　取替業務にあたっては、必要な養生を行い、他の部分への汚損、毀損等をおこさぬように配慮すること。

ホ　業務範囲以外のものに汚損、毀損等を生じた場合は、受注者の負担で速やかに原状に復旧すること。

ヘ　業務写真、完了写真は担当職員の指示に従い撮影し、完了後、担当職員に提出すること。

ト　業務に伴う、電気、復旧作業等の費用は本業務に含む。

チ　業務において、疑義が生じた場合は、担当職員との協議後に実施する。

リ　住宅用消火器には都市再生機構の表示シール（別図１参照）を貼付する。

ヌ　新設する消火器は、リサイクルシールが貼付された製品とする。

ル　消火器の取替えに伴い廃棄する消火器には、リサイクルシールを貼付し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適切に処理するものとする。なお、リサイクルシール及び指定取引場所への運搬・保管等にかかる費用は受注者の負担とする。

ヲ　取替対象消火器の取替え後、新設した消火器については消火器型式、製造番号、製造年等の担当職員が指示する項目を記録するものとする。

ワ　取替時に、新旧取扱説明書の差替えを行い、居住者に対して、取扱説明書に記載されている使用方法及び注意事項を説明すること。

カ　不在等により実施できない住戸については、再度訪問する日時や連絡先等の周知文を投函し、当初を含めてそれぞれ別の日に３回以上実施する。訪問日は記録し、消火器を取替えた場合は、当該住戸の居住者に署名又は捺印をもらうものとする。また、最終の訪問時に不在の場合、受注者は担当職員が指示する方法に従うものとする。

⑵　負担の範囲

イ　本業務に必要な工具及び計測機器等の機材は、設備機器に附属して設置されているものを除き、本業務の受注者の負担とする。

⑶　安全対策等

イ　本業務に当たっては、居住者の協力が必要なことから、居住者との良好な関係を維持するために、別冊「保全工事マニュアル」に準じて居住者に対して配慮を行うとともに安全対策等にも十分な検討を行うものとする。

ロ　業務にあたっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱」（建設事務次官通達平成5年1月 12 日付）に基づき関係者以外の第三者への災害防止に努めること。

ハ 「過積載による違法運行の防止対策について」（平成6年4月 20 日付建設省経建発第 117 の3）に基づき、車両の過積載運行の防止対策を講じること。

ニ　受注者は、作業個所等の位置に、立入禁止の表示立札等の危険防止に必要なものを設置する。なお、これに要する一切の費用は、受注者の負担とする。

ホ　受注者は資材・機械・発生材等の保管場所については、事前に北多摩住まいセンター長と協議し、その承認を得て設置すること。

また、保管場所は常時整理整頓に努めるとともに、不要材料の撤去・搬出は速やかに行い、夜間・休日・休憩等といえども居住者等に不足の事故が発生しないように必要に応じて仮囲い・注意標識・立入禁止等の措置を講じ、万全の管理をすること。なお、区分所有建物の場合、受注者は担当職員の指示により区分所有者に対しても同様に通知するものとする。

へ　受注者は、団地内を運行する車両等の運転手に対しては、不測の事態に対処できるよう徐行運転を徹底させること。特にアプローチ道路・遊び場周辺等子供の飛び出し等が予測される場所は、走行速度 10km/h 以下の運転を行うなど、十分な注意を払うよう指導すること。

また、資材等の積み下ろし時の発進・後退に際しては、車両誘導員を配置し、人身事故等が発生しないよう万全の注意を払うこと。

(4)　その他

イ　本業務に起因する発生材の処理については、保全工事共通仕様書（総則編） 1.2.14 による。なお、本文中の監督員は担当職員に読み替えるものとする。

7　居住者への周知等

イ　本業務の実施に当たっては、事前にその内容、注意事項、期間及び連絡先等を担当職員と協議の上、掲示板等に掲示する。なお、掲示した用紙類は、当該業務が完了した後、速やかに取り外し、処分する。

ロ　イの他、業務の実施日等を記載した文書を作成し、各戸に配布する等の方法により業務の周知を図るとともに、居住者等の理解と協力を得ること。また、区分所有建物の場合、受注者は担当職員の指示により区分所有者に対して業務概要書等で通知するものとする。

8　業務の報告等

イ　受注者は、本業務の結果について、担当職員の指示により報告するものとする。なお、別図１（住宅用消火器）に示す数量と現地数量に相違がある場合は、その状況が確認できる資料と併せて報告する。また、別途電子データにて発注者が提供する「消火器管理台帳」について適宜更新をし、担当職員の指示に従い更新したデータを提出するものとする。

ロ　イの報告書等は、A版サイズで原則としてファイルに綴じて２部提出するものとする。また、報告書等のデータ（ファイル形式は担当職員の指示による。）をＣＤ等に保存し提出するものとする。

ハ　廃棄した消火器については、「処理証明書」（任意様式）を担当職員に提出するものとする。
二　取扱説明書３部を担当職員に提出すること。

９　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
(1)　業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

１０　協議
　この仕様書について疑義が生じた事項又はこの仕様書に定めのない事項については、発注者受注者協議するものとする。

以　上

別 紙 1

取替対象消火器の取替えにおいては、別図１（住宅用消火器）に示す既設消火器と同等の消火能力を有する消火器に取替えを行うものとする。
新設する消火器の仕様については、下表のとおりとする。

【住宅用消火器仕様表】

項目	要求性能
製品名・型式	住宅用消火器（粉末または強化液）
能力	既設消火器と同等の消火能力を有するもの
規格	日本消防検定協会の合格証票及びリサイクルシールが貼付されたもの
環境配慮	グリーン購入法適合品とする（粉末消火器のみ）
製造年月	原則、既設の住宅用消火器の使用有効期限の３か月前以降に製造された製品とする（有効期限 H27.3 の場合、H26.12 以降製造）

※団地毎のスケジュール管理を徹底し、同一団地で製造年月が異なる製品を設置しないこと。

別紙１

取替対象住戸

対象住戸一覧表

団地名	対象住棟	所在地	戸数	対象戸数	既設消火器能力	備考
ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ美住一番街	9	東村山市美住町１丁目	945	85	強化液１Ｌ	
新川・島屋敷通り	18, 19, 20	三鷹市新川５丁目	986	172	強化液１Ｌ	
ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ東伏見	82	西東京市富士見町１丁目	856	71	強化液１Ｌ	
ｼﾃｨｺｰﾄ立川曙町	全戸	立川市曙町３丁目	93	93	強化液１Ｌ	
ｻﾝｳﾞｧﾘｴ桜堤	1～8, 13, 14, 15, 17, 20～28	武蔵野市桜堤１丁目・２丁目	1120	939	強化液１Ｌ	
西国分寺ゆかり四番街	全戸	西国分寺市泉町２丁目	138	138	強化液１Ｌ	
ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ小金井	8～11	小金井市緑町３丁目	449	98	強化液１Ｌ	
ﾗｲﾌﾀｳﾝ国領	３	調布市国領町８丁目	520	64	強化液１Ｌ	
牟礼	1	三鷹市牟礼６丁目	271	55	強化液１Ｌ	
ひばりが丘ﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ	5-1～3, 6-1～7	西東京市ひばりが丘３丁目 東久留米市ひばりが丘３丁目	1504	570	強化液１Ｌ	

18号棟

							階
			1104 A 1K	1103 C 2LDK	1102 D 2LDK	1101 J 3LDK	11F
			1004 A 1K	1003 C 2LDK	1002 D 2LDK	1001 J 3LDK	10F
屋上テラス 907 G 2LDK	屋上テラス 906 F 2LDK	905 B 1K	904 E 2LDK	903 C 2LDK	902 D 2LDK	901 J 3LDK	9F
807 G 2LDK	806 F 2LDK	805 B 1K	804 E 2LDK	803 C 2LDK	802 D 2LDK	801 J 3LDK	8F
707 G 2LDK	706 F 2LDK	705 B 1K	704 E 2LDK	703 C 2LDK	702 D 2LDK	701 J 3LDK	7F
607 G 2LDK	606 F 2LDK	605 B 1K	604 H 3LDK	603 C 2LDK	602 D 2LDK	601 J 3LDK	6F
507 G 2LDK	506 F 2LDK	505 B 1K	504 H 3LDK	503 C 2LDK	502 D 2LDK	501 J 3LDK	5F
407 G 2LDK	406 F 2LDK	405 B 1K	404 H 3LDK	403 C 2LDK	402 D 2LDK	401 J 3LDK	4F
307 G 2LDK	306 F 2LDK	305 B 1K	304 H 3LDK	303 C 2LDK	302 D 2LDK	301 J 3LDK	3F
207 G 2LDK	206 F 2LDK	205 B 1K	204 H 3LDK	203 C 2LDK	202 D 2LDK	201 J 3LDK	2F
106 G 2LDK	105 F 2LDK	104 B 1K	103 H 3LDK	102 C 2LDK	101 D 2LDK	電気室	1F

※立面図はバルコニー側から見たものです。

別図1-3

■ 立面図

【凡例】

205
E 3LDK

205 ---- 住戸番号
3LDK ---- 住宅型式
E ---- 住宅タイプ

EV ---- エレベーター

19号棟

階						
12F	1203 E 3LDK	1202 C 1LDK	1201 A 1K			
11F	1103 E 3LDK	1102 C 1LDK	1101 A 1K			
10F	1004 E 3LDK	1003 C 1LDK	1002 A 1K		1001 B 1K	
9F	904 E 3LDK	903 C 1LDK	902 A 1K		901 B 1K	
8F	805 E 3LDK	804 C 1LDK	803 A 1K		802 B 1K	801 D 2LDK
7F	705 E 3LDK	704 C 1LDK	703 A 1K		702 B 1K	701 D 2LDK
6F	605 E 3LDK	604 C 1LDK	603 A 1K		602 B 1K	601 D 2LDK
5F	505 E 3LDK	504 C 1LDK	503 A 1K		502 B 1K	501 D 2LDK
4F	405 E 3LDK	404 C 1LDK	403 A 1K		402 B 1K	401 D 2LDK
3F	305 E 3LDK	304 C 1LDK	303 A 1K		302 B 1K	301 D 2LDK
2F	205 E 3LDK	204 C 1LDK	203 A 1K		202 B 1K	201 D 2LDK
1F	集会室	ピロティ	開閉器室	電気室	自転車置場	自転車置場

※立面図はバルコニー側から見たものです。

【凡例】

20号棟

階						
10F			A 1K	D 2LDK	B 1LDK	C 1LDK
9F			A 1K	D 2LDK	B 1LDK	C 1LDK
8F		D 2LDK	A 1K	D 2LDK	B 1LDK	C 1LDK
7F		D 2LDK	A 1K	D 2LDK	B 1LDK	C 1LDK
6F	E 3LDK	D 2LDK	A 1K	D 2LDK	B 1LDK	C 1LDK
5F	E 3LDK	D 2LDK	A 1K	D 2LDK	B 1LDK	C 1LDK
4F	E 3LDK	D 2LDK	A 1K	D 2LDK	B 1LDK	C 1LDK
3F	E 3LDK	D 2LDK	A 1K	D 2LDK	B 1LDK	C 1LDK
2F	E 3LDK	D 2LDK	A 1K	D 2LDK	B 1LDK	C 1LDK
1F	E 3LDK	D 2LDK	A 1K	D 2LDK	B 1LDK	[illegible]

※立面図はバルコニー側から見たものです。

3号棟

			EV			
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
8F	803 4A 4DK	802 1B 1DK	801 1C 1LDK			
7F	706 4A 4DK	705 2B 2DK	704 1C 1LDK	703 2B 2DK	702 2B 2DK	701 3A 3LDK
6F	606 4A 4DK	605 2B 2DK	604 1C 1LDK	603 2B 2DK	602 2B 2DK	601 3A 3LDK
5F	506 3B 3LDK	505 2B 2DK	504 1C 1LDK	503 2B 2DK	502 2A 2DK	501 3A 3LDK
4F	406 3B 3LDK	405 2B 2DK	404 1C 1LDK	403 2B 2DK	402 2A 2DK	401 3A 3LDK
3F	306 3B 3LDK	305 2B 2DK	304 1C 1LDK	303 2B 2DK	302 2A 2DK	301 3A 3LDK
2F	206 3B 3LDK	205 2B 2DK	204 1C 1LDK	203 2B 2DK	202 2A 2DK	201 3A 3LDK
1F	106 3B 3LDK	104 2B 2DK	電気室 ピロティ	103 2B 2DK	102 2A 2DK	101 3A 3LDK

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

4号棟

			EV		
8F		804 2B 2DK(反)	803 2B 2DK	802 1B 1DK	801 2B 2DK
7F		704 2B 2DK(反)	703 2B 2DK	702 1B 1DK	701 2B 2DK
6F	605 3C 3DK	604 2B 2DK(反)	603 2B 2DK	602 1B 1DK	601 2B 2DK
5F	505 3C 3DK	504 2B 2DK(反)	503 2B 2DK	502 1B 1DK	501 2B 2DK
4F	405 3C 3DK	404 2B 2DK(反)	403 2B 2DK	402 1B 1DK	401 2B 2DK
3F	305 3C 3DK	304 2B 2DK(反)	303 2B 2DK	302 1B 1DK	301 2B 2DK
2F	205 3C 3DK	204 2B 2DK(反)	203 2B 2DK	202 1B 1DK	201 2B 2DK
1F	104 3C 3DK	103 2B 2DK(反)	ピロティ 電気室	102 1B 1DK	101 2B 2DK

5号棟

				EV	
10F		1004 3A 3DK(反)	1003 3D 3LDK(反)	1002 2C 2LDK	1001 4A 4DK
9F		904 3A 3DK(反)	903 3D 3LDK(反)	902 2C 2LDK	901 4A 4DK
8F	805 3D 3LDK	804 3A 3DK(反)	803 3D 3LDK(反)	802 2C 2LDK	801 4A 4DK
7F	705 3D 3LDK	704 3A 3DK(反)	703 3D 3LDK(反)	702 2C 2LDK	701 4A 4DK
6F	605 3D 3LDK	604 3A 3DK(反)	603 3D 3LDK(反)	602 2C 2LDK	601 4A 4DK
5F	505 3D 3LDK	504 3A 3DK(反)	503 3D 3LDK(反)	502 2C 2LDK	501 4A 4DK
4F	405 3D 3LDK	404 3A 3DK(反)	403 3D 3LDK(反)	402 2C 2LDK	401 4A 4DK
3F	305 3D 3LDK	304 3A 3DK(反)	303 3D 3LDK(反)	302 2C 2LDK	301 4A 4DK
2F	205 3D 3LDK	204 3A 3DK(反)	203 3D 3LDK(反)	202 2C 2LDK	201 4A 4DK
1F	104 3D 3LDK	103 3A 3DK(反)	ピロティ 電気室	102 2C 2LDK	101 4A 4DK

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

6号棟

			EV		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
10F	1004 2A 2DK	1003 2J 2LDK	1002 1G 1LDK	1001 1A 1DK	
9F	904 2A 2DK	903 3C 3DK	902 2A 2DK	901 1B 1DK	
8F	805 2A 2DK	804 3C 3DK	803 2A 2DK	802 1A 1DK	801 1F 1LDK
7F	705 2A 2DK	704 3C 3DK	703 2B 2DK	702 1A 1DK	701 1F 1LDK
6F	605 2A 2DK	604 3C 3DK	603 2B 2DK	602 1A 1DK	601 1F 1LDK
5F	505 2B 2DK	504 3C 3DK	503 2B 2DK	502 1B 1DK	501 1F 1LDK
4F	405 2A 2DK	404 3C 3DK	403 2B 2DK	402 1A 1DK	401 1F 1LDK
3F	305 2A 2DK	304 3C 3DK	303 2A 2DK	302 1A 1DK	301 1F 1LDK
2F	205 2B 2DK	204 3C 3DK	203 2B 2DK	202 1A 1DK	201 1F 1LDK
1F	104 2B 2DK	103 3C 3DK	ピロティ 電気室	102 1A 1DK	101 1F 1LDK

別図 1-8

7号棟

階		EV		
10F	1004 2G 2LDK	1003 1G 1LDK	1002 1C 1DK	1001 2B 2DK(反)
9F	904 2G 2LDK	903 2B 2DK	902 1B 1DK	901 2B 2DK(反)
8F	804 2G 2LDK	803 2B 2DK	802 1A 1DK	801 2A 2DK(反)
7F	704 2G 2LDK	703 2B 2DK	702 1A 1DK	701 2B 2DK(反)
6F	604 2G 2LDK	603 2B 2DK	602 1A 1DK	601 2B 2DK(反)
5F	504 2G 2LDK	503 2B 2DK	502 1A 1DK	501 2B 2DK(反)
4F	404 2G 2LDK	403 2B 2DK	402 1A 1DK	401 2B 2DK(反)
3F	304 2G 2LDK	303 2B 2DK	302 1B 1DK	301 2B 2DK(反)
2F	204 2G 2LDK	203 2B 2DK	202 1A 1DK	201 2B 2DK(反)
1F	103 2G 2LDK	ピロティ 電気室	102 1A 1DK	101 2B 2DK(反)

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

8号棟

階			EV	
8F		803 2B 2DK(反)	802 2B 2DK	801 2B 2DK
7F		703 2B 2DK(反)	702 2B 2DK	701 2B 2DK
6F	604 3C 3DK	603 2B 2DK(反)	602 2B 2DK	601 2B 2DK
5F	504 3C 3DK	503 2B 2DK(反)	502 2B 2DK	501 2B 2DK
4F	404 3C 3DK	403 2B 2DK(反)	402 2B 2DK	401 2B 2DK
3F	304 3C 3DK	303 2B 2DK(反)	302 2B 2DK	301 2B 2DK
2F	204 3C 3DK	203 2B 2DK(反)	202 2B 2DK	201 2B 2DK
1F	103 3C 3DK	102 2B 2DK(反)	ピロティ 電気室	101 2B 2DK

13号棟

階				EV		
10F			1004 1A 1K	1003 1F 1LDK	1002 1E 1LDK	1001 2F 2LDK
9F		905 1D 1LDK	904 1A 1K	903 1F 1LDK	902 1E 1LDK	901 2F 2LDK
8F	806 3D 3LDK	805 1D 1LDK	804 1A 1K	803 1F 1LDK	802 1E 1LDK	801 2F 2LDK
7F	706 3D 3LDK	705 1D 1LDK	704 1A 1K	703 1F 1LDK	702 1E 1LDK	701 2F 2LDK
6F	606 3D 3LDK	605 1D 1LDK	604 1A 1K	603 1F 1LDK	602 1E 1LDK	601 2F 2LDK
5F	506 3D 3LDK	505 1D 1LDK	504 1A 1K	503 1F 1LDK	502 1E 1LDK	501 2F 2LDK
4F	406 3D 3LDK	405 1D 1LDK	404 1A 1K	403 1F 1LDK	402 1E 1LDK	401 2F 2LDK
3F	306 3F 3LDK	305 1D 1LDK	304 1A 1K	303 1F 1LDK	302 1E 1LDK	301 2F 2LDK
2F	206 3F 3LDK	205 1D 1LDK	204 1A 1K	203 1F 1LDK	202 1E 1LDK	201 2F 2LDK
1F	106 3F 3LDK	104 1D 1LDK	103 1A 1K	ピロティ 電気室	102 1E 1LDK	101 2F 2LDK

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

14号棟

階		EV			
7F	704 3D 3LDK	703 3A 3DK(反)	702 3D 3LDK	701 2C 2LDK	
6F	605 3D 3LDK	604 3A 3DK(反)	603 3D 3LDK	602 2C 2LDK	601 4A 4DK
5F	505 3D 3LDK	504 3A 3DK(反)	503 3D 3LDK	502 2C 2LDK	501 4A 4DK
4F	405 3D 3LDK	404 3A 3DK(反)	403 3D 3LDK	402 2C 2LDK	401 4A 4DK
3F	305 3D 3LDK	304 3A 3DK(反)	303 3D 3LDK	302 2C 2LDK	301 4A 4DK
2F	205 3D 3LDK	204 3A 3DK(反)	203 3D 3LDK	202 2C 2LDK	201 4A 4DK
1F	104 3D 3LDK	103 3A 3DK(反)	ピロティ 電気室	102 2C 2LDK	101 4A 4DK

[illegible] ―― 住宅タイプ
EV ―― エレベーター
(反) ―― 反転タイプ

15号棟

		EV			
8F	803 3D 3LDK	802 3A 3DK	801 3D 3LDK		
7F	703 3D 3LDK	702 3A 3DK	701 3D 3LDK		
6F	605 3D 3LDK	604 3A 3DK	603 3D 3LDK	602 2C 2LDK	601 4A 4DK
5F	505 3D 3LDK	504 3A 3DK	503 3D 3LDK	502 2C 2LDK	501 4A 4DK
4F	405 3D 3LDK	404 3A 3DK	403 3D 3LDK	402 2C 2LDK	401 4A 4DK
3F	305 3D 3LDK	304 3A 3DK	303 3D 3LDK	302 2C 2LDK	301 4A 4DK
2F	204 3D 3LDK	203 3A 3DK	ピロティ	202 2C 2LDK	201 4A 4DK
1F	103 3D 3LDK	電気室 自転車置場		102 2C 2LDK	101 4A 4DK

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

16号棟

			EV	
5F	504 4A 4DK	503 1C 1LDK	502 2C 2LDK	501 3D 3LDK
4F	404 4A 4DK	403 1C 1LDK	402 2C 2LDK	401 3D 3LDK
3F	304 4A 4DK	303 1C 1LDK	302 2C 2LDK	301 3D 3LDK
2F	204 4A 4DK	203 1C 1LDK	202 2C 2LDK	201 3D 3LDK
1F	103 4A 4DK	102 1C 1LDK	ピロティ 自転車置場	101 3D 3LDK

17号棟

		EV		
6F	603 3B 3DK	602 2C 2LDK	601 2C 2LDK	
5F	504 3B 3DK	503 2C 2LDK	502 2C 2LDK	501 3D 3LDK
4F	404 3B 3DK	403 2C 2LDK	402 2C 2LDK	401 3D 3LDK
3F	304 3B 3DK	303 2C 2LDK	302 2C 2LDK	301 3D 3LDK
2F	204 3B 3DK	203 2C 2LDK	202 2C 2LDK	201 3D 3LDK
1F	103 3B 3DK	ピロティ 電気室	102 2C 2LDK	101 3D 3LDK

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

20号棟

				EV		
10F	1004 3D 3LDK	1003 2A 2DK	1002 3A 3DK	1001 2C 2LDK		
9F	905 3D 3LDK	904 2A 2DK	903 3A 3DK	902 3B 3DK	901 2A 2DK	
8F	806 3D 3LDK	805 2A 2DK	804 3A 3DK	803 3B 3DK	802 2A 2DK	801 3B 3DK
7F	706 3D 3LDK	705 2A 2DK	704 3A 3DK	703 3B 3DK	702 2A 2DK	701 3B 3DK
6F	606 3D 3LDK	605 2A 2DK	604 3A 3DK	603 3B 3DK	602 2A 2DK	601 3B 3DK
5F	506 3D 3LDK	505 2A 2DK	504 3A 3DK	503 3B 3DK	502 2A 2DK	501 3B 3DK
4F	406 3D 3LDK	405 2A 2DK	404 3A 3DK	403 3B 3DK	402 2A 2DK	401 3B 3DK
3F	306 3D 3LDK	305 2A 2DK	304 3A 3DK	303 3B 3DK	302 2A 2DK	301 3B 3DK
2F	206 3D 3LDK	205 2A 2DK	204 3A 3DK	203 3B 3DK	202 2A 2DK	201 3B 3DK
1F	104 3D 3LDK	103 2A 2DK	自転車置場	ピロティ 電気室	102 2A 2DK	101 3B 3DK

(反)――反転タイプ

21号棟

階		EV		
8F		804 2B 2DK(反)	803 2B 2DK	802 1B 1DK	801 2B 2DK
7F		704 2B 2DK(反)	703 2B 2DK	702 1B 1DK	701 2B 2DK
6F	605 3C 3DK	604 2B 2DK(反)	603 2B 2DK	602 1B 1DK	601 2B 2DK
5F	505 3C 3DK	504 2B 2DK(反)	503 2B 2DK	502 1B 1DK	501 2B 2DK
4F	405 3C 3DK	404 2B 2DK(反)	403 2B 2DK	402 1B 1DK	401 2B 2DK
3F	305 3C 3DK	304 2B 2DK(反)	303 2B 2DK	302 1B 1DK	301 2B 2DK
2F	205 3C 3DK	204 2B 2DK(反)	203 2B 2DK	202 1B 1DK	201 2B 2DK
1F	104 3C 3DK	103 2B 2DK(反)	ピロティ 電気室	102 1B 1DK	101 2B 2DK

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

22号棟

階				EV	
10F	1004 2B 2DK(反)	1003 2B 2DK	1002 2B 2DK(反)	1001 2B 2DK	
9F	904 2B 2DK(反)	903 2B 2DK	902 2B 2DK(反)	901 2B 2DK	
8F	804 2B 2DK(反)	803 2B 2DK	802 2B 2DK(反)	801 2B 2DK	
7F	705 2B 2DK(反)	704 2B 2DK	703 2B 2DK(反)	702 2B 2DK	701 3C 3DK(反)
6F	605 2B 2DK(反)	604 2B 2DK	603 2B 2DK(反)	602 2B 2DK	601 3C 3DK(反)
5F	505 2B 2DK(反)	504 2B 2DK	503 2B 2DK(反)	502 2B 2DK	501 3C 3DK(反)
4F	405 2B 2DK(反)	404 2B 2DK	403 2B 2DK(反)	402 2B 2DK	401 3C 3DK(反)
3F	305 2B 2DK(反)	304 2B 2DK	303 2B 2DK(反)	302 2B 2DK	301 3C 3DK(反)
2F	205 2B 2DK(反)	204 2B 2DK	203 2B 2DK(反)	202 2B 2DK	201 3C 3DK(反)
1F	101 2B 2DK(反)	受水槽	ポンプ室	ピロティ 電気室	自転車置場

23号棟

階				EV		
10F			1004 2C 2LDK	1003 3A 3DK(反)	1002 2A 2DK	1001 3D 3LDK(反)
9F		905 2A 2DK(反)	904 3B 3DK	903 3A 3DK(反)	902 2A 2DK	901 3D 3LDK(反)
8F	806 3B 3DK	805 2A 2DK(反)	804 3B 3DK	803 3A 3DK(反)	802 2A 2DK	801 3D 3LDK(反)
7F	706 3B 3DK	705 2A 2DK(反)	704 3B 3DK	703 3A 3DK(反)	702 2A 2DK	701 3D 3LDK(反)
6F	606 3B 3DK	605 2A 2DK(反)	604 3B 3DK	603 3A 3DK(反)	602 2A 2DK	601 3D 3LDK(反)
5F	506 3B 3DK	505 2A 2DK(反)	504 3B 3DK	503 3A 3DK(反)	502 2A 2DK	501 3D 3LDK(反)
4F	406 3B 3DK	405 2A 2DK(反)	404 3B 3DK	403 3A 3DK(反)	402 2A 2DK	401 3D 3LDK(反)
3F	306 3B 3DK	305 2A 2DK(反)	304 3B 3DK	303 3A 3DK(反)	302 2A 2DK	301 3D 3LDK(反)
2F	206 3B 3DK	205 2A 2DK(反)	204 3B 3DK	203 3A 3DK(反)	202 2A 2DK	201 3D 3LDK(反)
1F	104 3B 3DK	103 2A 2DK(反)	ピロティ 電気室	自転車置場	102 2A 2DK	101 3D 3LDK(反)

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

3C 3DK ― 住戸型式 / 住宅タイプ
EV ―― エレベーター
(反)――反転タイプ

24号棟

階						
7F	704 3C 3DK	703 2B 2DK(反)	702 2B 2DK	701 2B 2DK(反)	EV	
6F	606 3C 3DK	605 2B 2DK(反)	604 2B 2DK	603 2B 2DK(反)	602 2B 2DK	601 3C 3DK(反)
5F	506 3C 3DK	505 2B 2DK(反)	504 2B 2DK	503 2B 2DK(反)	502 2B 2DK	501 3C 3DK(反)
4F	406 3C 3DK	405 2B 2DK(反)	404 2B 2DK	403 2B 2DK(反)	402 2B 2DK	401 3C 3DK(反)
3F	306 3C 3DK	305 2B 2DK(反)	304 2B 2DK	303 2B 2DK(反)	302 2B 2DK	301 3C 3DK(反)
2F	206 3C 3DK	205 2B 2DK(反)	204 2B 2DK	203 2B 2DK(反)	202 2B 2DK	201 3C 3DK(反)
1F	103 3C 3DK	102 2B 2DK(反)	受水槽	ポンプ室	ピロティ 電気室	101 3C 3DK(反)

25号棟

階						
					EV	
9F		904 2B 2DK	903 2B 2DK	902 2B 2DK	901 2B 2DK	
8F	805 3C 3DK	804 2B 2DK	803 2B 2DK	802 2B 2DK	801 2B 2DK	
7F	706 3C 3DK	705 2B 2DK	704 2B 2DK	703 2B 2DK	702 2B 2DK	701 3C 3DK
6F	606 3C 3DK	605 2B 2DK	604 2B 2DK	603 2B 2DK	602 2B 2DK	601 3C 3DK
5F	506 3C 3DK	505 2B 2DK	504 2B 2DK	503 2B 2DK	502 2B 2DK	501 3C 3DK
4F	406 3C 3DK	405 2B 2DK	404 2B 2DK	403 2B 2DK	402 2B 2DK	401 3C 3DK
3F	306 3C 3DK	305 2B 2DK	304 2B 2DK	303 2B 2DK	302 2B 2DK	301 3C 3DK
2F	206 3C 3DK	205 2B 2DK	204 2B 2DK	203 2B 2DK	202 2B 2DK	201 3C 3DK
1F	105 3C 3DK	104 2B 2DK	103 2B 2DK	102 2B 2DK	ピロティ 電気室	101 3C 3DK

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

26号棟

階				
			EV	
10F		[illegible] 1002 1J 1LDK	[illegible] 1001 2F 2LDK	
9F		902 1J 1LDK	901 2F 2LDK	
8F	804 3H 3LDK	803 1J 1LDK	802 2F 2LDK	801 2K 2LDK
7F	704 3H 3LDK	703 1J 1LDK	702 2F 2LDK	701 2K 2LDK
6F	604 3H 3LDK	603 1J 1LDK	602 2E 2LDK	601 2K 2LDK
5F	504 3H 3LDK	503 1J 1LDK	502 2E 2LDK	501 2K 2LDK
4F	404 3H 3LDK	403 1J 1LDK	402 2E 2LDK	401 2K 2LDK
3F	304 3J 3LDK+S	303 1J 1LDK	302 2E 2LDK	301 2M 2LDK
2F	204 3J 3LDK+S	203 1J 1LDK	202 2E 2LDK	201 2M 2LDK
1F	103 3J 3LDK+S	102 1J 1LDK	ピロティ 電気室	101 2M 2LDK

27号棟

階											
									EV		
10F							[illegible] 1004 2J 2LDK	[illegible] 1003 1H 1LDK	1002 2A 2DK	1001 1B 1DK	
9F							905 3C 3DK	904 1H 1LDK	903 2B 2DK	902 1B 1DK	901 1F 1LDK
8F				808 3D 3DK	[illegible] 807 1D 1DK	[illegible] 806 2L 2LDK	805 3C 3DK	804 1H 1LDK	803 2B 2DK	802 1B 1DK	801 1F 1LDK
7F			709 2C 2DK	708 3D 3DK	707 2D 2DK	706 3E 3LDK	705 3C 3DK	704 1H 1LDK	703 2B 2DK	702 1B 1DK	701 1F 1LDK
6F		610 3D 3DK	609 2D 2DK	608 3D 3DK	607 2D 2DK	606 3E 3LDK	605 3C 3DK	604 1H 1LDK	603 2B 2DK	602 1B 1DK	601 1F 1LDK
5F	511 3G 3LDK	510 3D 3DK	509 2D 2DK	508 3D 3DK	507 2C 2DK	506 3E 3LDK	505 3C 3DK	504 1H 1LDK	503 2B 2DK	502 1B 1DK	501 1F 1LDK
4F	411 3G 3LDK	410 3D 3DK	409 2C 2DK	408 3D 3DK	407 2C 2DK	406 3E 3LDK	405 3C 3DK	404 1H 1LDK	403 2B 2DK	402 1A 1DK	401 1F 1LDK
3F	311 4B 4DK	310 3D 3DK	309 2C 2DK	308 3D 3DK	307 2D 2DK	306 3E 3LDK	305 3C 3DK	304 1H 1LDK	303 2B 2DK	302 1B 1DK	301 1F 1LDK
2F	211 4A 4DK	210 3D 3DK	209 2D 2DK	208 3D 3DK	207 2D 2DK	206 3E 3LDK	205 3C 3DK	204 1H 1LDK	203 2B 2DK	202 1B 1DK	201 1F 1LDK
1F	110 4B 4DK	109 3D 3DK	108 2D 2DK	107 3D 3DK	106 2D 2DK	105 3E 3LDK	104 3C 3DK	103 1H 1LDK	ピロティ 電気室	102 1B 1DK	101 1F 1LDK

※この立面図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

別図 1-12

28号棟

階											階
									EV		
10F						1004 1K 1LDK	1003 1D 1DK	1002 3A 3DK	1001 1E 1LDK		10F
9F			907 2B 2DK	906 1C 1DK	905 1H 1LDK	904 2H 2LDK	903 2D 2DK	902 3A 3DK	901 1E 1LDK		9F
8F			808 2B 2DK	807 1B 1DK	806 2B 2DK	805 2H 2LDK	804 2C 2DK	803 3B 3DK	802 1E 1LDK	801 3G 3LDK	8F
7F		709 1B 1DK	708 2B 2DK	707 1B 1DK	706 2B 2DK	705 2H 2LDK	704 2C 2DK	703 3A 3DK	702 1E 1LDK	701 3G 3LDK	7F
6F	610 3F 3LDK	609 1A 1DK	608 2B 2DK	607 1B 1DK	606 2B 2DK	605 2H 2LDK	604 2D 2DK	603 3A 3DK	602 1E 1LDK	601 3G 3LDK	6F
5F	510 3F 3LDK	509 1B 1DK	508 2B 2DK	507 1B 1DK	506 2B 2DK	505 2H 2LDK	504 2D 2DK	503 3B 3DK	502 1E 1LDK	501 3G 3LDK	5F
4F	410 3F 3LDK	409 1B 1DK	408 2B 2DK	407 1B 1DK	406 2B 2DK	405 2H 2LDK	404 2D 2DK	403 3B 3DK	402 1E 1LDK	401 3G 3LDK	4F
3F	310 3F 3LDK	309 1B 1DK	308 2B 2DK	307 1B 1DK	306 2B 2DK	305 2H 2LDK	304 2D 2DK	303 3B 3DK	302 1E 1LDK	301 3G 3LDK	3F
2F	210 3F 3LDK	209 1B 1DK	208 2B 2DK	207 1A 1DK	206 2B 2DK	205 2H 2LDK	204 2D 2DK	203 3B 3DK	202 1E 1LDK	201 3G 3LDK	2F
1F	107 3F 3LDK	106 1A 1DK	105 2B 2DK	104 1B 1DK	103 2B 2DK	102 2H 2LDK	101 2D 2DK	受水槽室	ポンプ室	ピロティ 電気室	1F

※この配置図は、バルコニー側から見たものです。
※住宅タイプ・住宅型式が、変更となる場合があります。

別図 1-14

□ 住宅型式別戸数

	住宅型式	棟数	戸数
A	98T-6C-1DK/3DK-RPC	1	37
B	98T-6C-2DK/3LDK-RPC	3	84
C	98T-6C-1DK/2DK-RPC	2	109
D	01T-6C-3LDK-R	1	25
E	01T-6C-1DK/3LDK-R	1	36
F	01T-4C-1LDK/3LDK-R	2	55
G	02T-6C-1LDK/3LDK-RR	1	25
H	02T-6C-2LDK/3LDK-RR	2	51
I	02T-3C-1LDK/3LDK-R	1	19
合計		14	449

8号棟

6F		604 C 1LDK	603 F 2LDK	602 G 2LDK	601 E 2LDK (EV)
5F	505 N 3LDK	504 C 1LDK	503 F 2LDK	502 G 2LDK	501 E 2LDK
4F	405 N 3LDK	404 C 1LDK	403 F 2LDK	402 G 2LDK	401 E 2LDK
3F	305 N 3LDK	304 C 1LDK	303 F 2LDK	302 G 2LDK	301 E 2LDK
2F	205 N 3LDK	204 C 1LDK	203 F 2LDK	202 G 2LDK	201 E 2LDK
1F	104 N 3LDK	103 C 1LDK	102 F 2LDK	101 G 2LDK	エントランスホール 電気室

9号棟

6F	605 H（反） 2LDK	604 H 2LDK	603 G 2LDK	602 D 2LDK	601 P 3LDK
5F	505 H（反） 2LDK	504 H 2LDK	503 G 2LDK	502 D 2LDK	501 P 3LDK
4F	405 H（反） 2LDK	404 H 2LDK	403 G 2LDK	402 D 2LDK	401 P 3LDK
3F	305 H（反） 2LDK	304 H 2LDK	303 G 2LDK	302 D 2LDK	301 P 3LDK
2F	205 H（反） 2LDK	204 H 2LDK	203 G 2LDK	202 D 2LDK	201 P 3LDK
1F	105 H（反） 2LDK	104 H 2LDK	103 G 2LDK	102 D 2LDK	101 P 3LDK

10号棟

6F	603 P（反） 3LDK	602 E 2LDK (EV)	601 F 2LDK	
5F	503 P（反） 3LDK	502 E 2LDK	501 F 2LDK	
4F	404 P（反） 3LDK	403 E 2LDK	402 F 2LDK	401 N（反） 3LDK
3F	304 P（反） 3LDK	303 E 2LDK	302 F 2LDK	301 N（反） 3LDK
2F	204 P（反） 3LDK	203 E 2LDK	202 F 2LDK	201 N（反） 3LDK
1F	エントランスホール 自転車置場	103 E 2LDK	102 F 2LDK	101 N（反） 3LDK

11号棟

3F	210 J 2LDK		208 L 2LDK				204 L 2LDK		202 L 2LDK	
2F		209 K 2LDK		207 K 2LDK	206 M 2LDK	205 M（反） 2LDK		203 K 2LDK		201 K 2LDK
1F	エントランスホール 自転車置場	109 B 1LDK	108 A 1LDK	107 B 1LDK	106 A 1LDK	105 B 1LDK	104 A 1LDK	103 B 1LDK	102 A 1LDK	101 B 1LDK

ライフタウン国領　配置図
1 (222) A
2 (234) B
3 (64) C
イトーヨーカドー
立体駐車場
ココスクエア国領
ライフタウン国領
3号棟
EV
1106 F 2LDK | 1105 B 1LDK | 1104 H 2LDK+S | 1103 E 2LDK | 1102 A 1LDK | 1101 G 2LDK | 11F
1006 F 2LDK | 1005 B 1LDK | 1004 H 2LDK+S | 1003 E 2LDK | 1002 A 1LDK | 1001 G 2LDK | 10F
906 F 2LDK | 905 B 1LDK | 904 H 2LDK+S | 903 E 2LDK | 902 A 1LDK | 901 G 2LDK | 9F
806 F 2LDK | 805 B 1LDK | 804 H 2LDK+S | 803 D 2LDK | 802 A 1LDK | 801 G 2LDK | 8F
706 F 2LDK | 705 B 1LDK | 704 H 2LDK+S | 703 D 2LDK | 702 A 1LDK | 701 G 2LDK | 7F
606 F 2LDK | 605 B 1LDK | 604 H 2LDK+S | 603 D 2LDK | 602 A 1LDK | 601 G 2LDK | 6F
506 F 2LDK | 505 B 1LDK | 504 H 2LDK+S | 503 D 2LDK | 502 A 1LDK | 501 G 2LDK | 5F
406 F 2LDK | 405 B 1LDK | 404 H 2LDK+S | 403 D 2LDK | 402 A 1LDK | 401 G 2LDK | 4F
306 F 2LDK | 305 B 1LDK | 304 H 2LDK+S | 303 D 2LDK | 302 A 1LDK | 301 C 1LDK | 3F
206 F 2LDK | 205 B 1LDK | 204 H 2LDK+S | 203 D 2LDK | 202 A 1LDK | 201 C 1LDK | 2F
104 F 2LDK | 103 B 1LDK | 102 H 2LDK+S | 101 D 2LDK | 電気室・エントランス・自転車置場 | 1F
南東

別図 1-16

牟礼団地 (689)

□ 所在地　東京都三鷹市牟礼六丁目23番

□ 戸　数　賃貸住宅　271戸

□ 管理開始日　平成15年　55戸 (1号棟)

平成18年　216戸 (2～6号棟)

凡例

記号	内容
F	階数
	敷地境界線
	自転車置場
	ゴミ置場
	防火水槽
	電気室
P	平面式駐車場
P (身)	身障者用駐車場
PL	プレイロット
	車止め
	バス停
	対象エリア

□ 住宅型式別戸数

	住宅型式	棟数	戸数
A	02T-7C-1LDK/3LDK-WFB	1	55
合計		6	271

牟礼団地　配置図

平成22年4月

団地コード 689

1番館

						EV				
7F							702 2A 2LDK	701 2B 2LDK		
6F	608 3B 3LDK (反)	607 1B 1LDK (反)	606 1A 1LDK	605 1A 1LDK	604 3B 3LDK		603 2A 2LDK	602 2B 2LDK	601 1C 1LDK	
5F	509 3B 3LDK (反)	508 1B 1LDK (反)	507 1A 1LDK	506 1A 1LDK	505 3B 3LDK		504 2A 2LDK	503 2B 2LDK	502 1B 1LDK	501 4A 4LDK
4F	409 3B 3LDK (反)	408 1B 1LDK (反)	407 1A 1LDK	406 1A 1LDK	405 3B 3LDK		404 2A 2LDK	403 2B 2LDK	402 1B 1LDK	401 4A 4LDK
3F	309 3B 3LDK (反)	308 1B 1LDK (反)	307 1A 1LDK	306 1A 1LDK	305 3B 3LDK		304 2A 2LDK	303 2B 2LDK	302 1B 1LDK	301 4A 4LDK
2F	209 3B 3LDK (反)	208 1B 1LDK (反)	207 1A 1LDK	206 1A 1LDK	205 3B 3LDK		204 2A 2LDK	203 2B 2LDK	202 1B 1LDK	201 4A 4LDK
1F	109 3C 3LDK	108 1D 1LDK	107 1E 1LDK	106 1E 1LDK	105 3D 3LDK		104 2A 2LDK	103 2B 2LDK	102 1B 1LDK	101 3A 3LDK
	南面						東面			

5-1号棟

EV（1202上部）

階	07	06	05	04	03	02	01
12F	1207 3Aa 3DK	1206 2Ca 2DK	1205 2Aa 2DK(反)	1204 2Aa 2DK	1203 2Aa 2DK	1202 1Ba 1DK	1201 2Ha 2LDK
11F	1107 3Aa 3DK	1106 2Ca 2DK	1105 2Aa 2DK(反)	1104 2Aa 2DK	1103 2Aa 2DK	1102 1Aa 1DK	1101 2Ha 2LDK
10F	1007 3Aa 3DK	1006 2Ca 2DK	1005 2Aa 2DK(反)	1004 2Aa 2DK	1003 2Aa 2DK	1002 1Aa 1DK	1001 2Ha 2LDK
9F	907 3Aa 3DK	906 2Ca 2DK	905 2Aa 2DK(反)	904 2Aa 2DK	903 2Aa 2DK	902 1Ba 1DK	901 2Ha 2LDK
8F	807 3Aa 3DK	806 2Da 2DK	805 2Aa 2DK(反)	804 2Aa 2DK	803 2Ba 2DK	802 1Aa 1DK	801 2Ha 2LDK
7F	707 3Aa 3DK	706 2Ca 2DK	705 2Aa 2DK(反)	704 2Ba 2DK	703 2Ba 2DK	702 1Ba 1DK	701 2Ha 2LDK
6F	607 3Aa 3DK	606 2Ca 2DK	605 2Ba 2DK(反)	604 2Ba 2DK	603 2Ba 2DK	602 1Ba 1DK	601 2Ha 2LDK
5F	507 3Aa 3DK	506 2Da 2DK	505 2Ba 2DK(反)	504 2Ba 2DK	503 2Ba 2DK	502 1Ba 1DK	501 2Ha 2LDK
4F	407 3Aa 3DK	406 2Da 2DK	405 2Ba 2DK(反)	404 2Ba 2DK	403 2Ba 2DK	402 1Ba 1DK	401 2Ha 2LDK
3F	307 3Aa 3DK	306 2Da 2DK	305 2Ba 2DK(反)	304 2Ba 2DK	303 2Ba 2DK	302 1Ba 1DK	301 2Ha 2LDK
2F	207 3Aa 3DK	206 2Da 2DK	205 2L 2LDK(反)	204 2L 2LDK	203 2Ba 2DK	202 1Ba 1DK	201 2Ha 2LDK
1F	受水槽室	受水槽室			ポンプ室	エントランス	101 2Ha 2LDK

5-2号棟

EV（1205上部）

階	06	05	04	03	02	01
12F	1206 2Ba 2DK	1205 2Ea 2DK	1204 3Aa 3DK	1203 2Aa 2DK	1202 1Ca 1DK	1201 2Ga 2DK
11F	1106 2Ba 2DK	1105 2Ea 2DK	1104 3Aa 3DK	1103 2Ba 2DK	1102 1Ca 1DK	1101 2Ga 2DK
10F	1006 2Ba 2DK	1005 2Ea 2DK	1004 3Aa 3DK	1003 2Ba 2DK	1002 1Ca 1DK	1001 2Ga 2DK
9F	906 2Ba 2DK	905 2Ea 2DK	904 3Aa 3DK	903 2Ba 2DK	902 1Ca 1DK	901 2Ga 2DK
8F	806 2Ba 2DK	805 2Ea 2DK	804 3Aa 3DK	803 2Ba 2DK	802 1Ca 1DK	801 2Ga 2DK
7F	706 2Ba 2DK	705 2Ea 2DK	704 3Aa 3DK	703 2Ba 2DK	702 1Ca 1DK	701 2Ga 2DK
6F	606 2Ba 2DK	605 2Ea 2DK	604 3Aa 3DK	603 2Ba 2DK	602 1Ca 1DK	601 2Ga 2DK
5F	506 2Ba 2DK	505 2Ea 2DK	504 3Aa 3DK	503 2Ba 2DK	502 1Ca 1DK	501 2Ga 2DK
4F	406 2Ba 2DK	405 2Ea 2DK	404 3Aa 3DK	403 2Ba 2DK	402 1Ca 1DK	401 2Ga 2DK
3F	306 2Ba 2DK	305 2Ea 2DK	304 3Aa 3DK	303 2Ba 2DK	302 1Ca 1DK	301 2Fa 2DK
2F	206 2Ba 2DK	205 2Ea 2DK	204 3Aa 3DK	203 2Ba 2DK	202 1Ca 1DK	201 2Ga 2DK
1F	エントランス	105 2Ea 2DK	104 3Aa 3DK	103 1H 1LDK	102 1Ca 1DK	101 2Fa 2DK

別図 1-18

5-3号棟

		EV				
12F	1204 2Ga 2DK(反)	1203 1Ba 1DK	1202 2Ba 2DK	1201 3Aa 3DK(反)		
11F	1105 2Ga 2DK(反)	1104 1Aa 1DK	1103 2Ba 2DK	1102 3Aa 3DK(反)	1101 1Fa 1LDK	
10F	1006 2Ga 2DK(反)	1005 1Aa 1DK	1004 2Ba 2DK	1003 3Aa 3DK(反)	1002 1Fa 1LDK	1001 3B 3LDK
9F	906 2Ga 2DK(反)	905 1Aa 1DK	904 2Ba 2DK	903 3Aa 3DK(反)	902 1Fa 1LDK	901 3B 3LDK
8F	806 2Ga 2DK(反)	805 1Aa 1DK	804 2Ba 2DK	803 3Aa 3DK(反)	802 1Fa 1LDK	801 3B 3LDK
7F	706 2Ga 2DK(反)	705 1Aa 1DK	704 1Ea 1LDK	703 3Aa 3DK(反)	702 1Fa 1LDK	701 3B 3LDK
6F	606 2Ga 2DK(反)	605 1Ba 1DK	604 1Ea 1LDK	603 3Aa 3DK(反)	602 1Fa 1LDK	601 3B 3LDK
5F	506 2Ga 2DK(反)	505 1Ba 1DK	504 1Ea 1LDK	503 3Aa 3DK(反)	502 1Fa 1LDK	501 3B 3LDK
4F	406 2Ga 2DK(反)	405 1Ba 1DK	404 1Ea 1LDK	403 3Aa 3DK(反)	402 1Fa 1LDK	401 3B 3LDK
3F	306 2Ga 2DK(反)	305 1Ba 1DK	304 1Ea 1LDK	303 3Aa 3DK(反)	302 1Fa 1LDK	301 3B 3LDK
2F	206 2Ga 2DK(反)	205 1Ba 1DK	204 1Ea 1LDK	203 3Aa 3DK(反)	202 1Fa 1LDK	201 3B 3LDK
1F	エントランス	105 1D 1DK	104 1H 1LDK	103 3Aa 3DK(反)	102 1Fa 1LDK	101 3B 3LDK

6-1号棟

				EV						
6F	610 2Db 2DK	609 2Bb 2DK(反)	608 2Ab 2DK(反)	607 1Ab 1DK	606 2Bb 2DK(反)	605 2Bb 2DK	604 2Ab 2DK	603 2Bb 2DK	602 2Ab 2DK	601 3Ab 3DK
5F	510 2Cb 2DK	509 2Ab 2DK	508 2Bb 2DK	507 1Ab 1DK	506 2Ab 2DK	505 2Bb 2DK	504 2Ab 2DK	503 2Ab 2DK(反)	502 2Bb 2DK(反)	501 3Ab 3DK
4F	410 2Cb 2DK	409 2Bb 2DK(反)	408 2Bb 2DK	407 1Bb 1DK	406 2Bb 2DK(反)	405 2Ab 2DK(反)	404 2Bb 2DK(反)	403 2Ab 2DK(反)	402 2Bb 2DK(反)	401 3Ab 3DK
3F	310 2Cb 2DK	309 2Bb 2DK(反)	308 2Bb 2DK	307 1Bb 1DK	306 2Bb 2DK(反)	305 2Bb 2DK	304 2Bb 2DK(反)	303 2Bb 2DK	302 2Bb 2DK(反)	301 3Ab 3DK
2F	210 2Db 2DK	209 2Bb 2DK(反)	208 2Bb 2DK	207 1Ab 1DK	206 2Bb 2DK(反)	205 2Bb 2DK	204 2Bb 2DK(反)	203 2Bb 2DK	202 2Bb 2DK(反)	201 3Ab 3DK
1F	102 1L 1LDK+S	101 2Bb 2DK(反)	自転車置場	エントランス	自転車置場	自転車置場	受水槽室	ポンプ室	受水槽室	受水槽室

6-2号棟

		EV					
7F	707 2Bb 2DK	706 1Bb 1DK	705 1Cb 1DK	704 2Ab 2DK	703 2Ab 2DK(反)	702 3Ab 3DK(反)	701 2Gb 2DK(反)
6F	607 2Bb 2DK	606 1Bb 1DK	605 1Cb 1DK	604 2Bb 2DK(反)	603 2Bb 2DK	602 3Ab 3DK(反)	601 2Gb 2DK(反)
5F	507 2Bb 2DK	506 1Ab 1DK	505 1Cb 1DK	504 2Bb 2DK(反)	503 2Bb 2DK	502 3Ab 3DK(反)	501 2Gb 2DK(反)
4F	407 2Bb 2DK	406 1Bb 1DK	405 1Cb 1DK	404 2Bb 2DK(反)	403 2Bb 2DK	402 3Ab 3DK(反)	401 2Gb 2DK(反)
3F	307 2Bb 2DK	306 1Bb 1DK	305 1Cb 1DK	304 2Bb 2DK(反)	303 2Bb 2DK	302 3Ab 3DK(反)	301 2Gb 2DK(反)
2F	207 2Bb 2DK	206 1Bb 1DK	205 1Cb 1DK	204 2Bb 2DK(反)	203 2Bb 2DK	202 3Ab 3DK(反)	201 2Gb 2DK(反)
1F	エントランス	106 1Bb 1DK	105 1Cb 1DK	104 2Bb 2DK(反)	103 2Bb 2DK	102 3Ab 3DK(反)	101 2Fb 2DK(反)

6-3号棟

						EV	
7F	707 2Gb 2DK	706 3Ab 3DK	705 2Ab 2DK	704 2Bb 2DK	703 1Cb 1DK(反)	702 1Bb 1DK(反)	701 2Bb 2DK(反)
6F	607 2Gb 2DK	606 3Ab 3DK	605 2Bb 2DK(反)	604 2Ab 2DK(反)	603 1Cb 1DK(反)	602 1Bb 1DK(反)	601 2Bb 2DK(反)
5F	507 2Gb 2DK	506 3Ab 3DK	505 2Bb 2DK(反)	504 2Bb 2DK	503 1Cb 1DK(反)	502 1Bb 1DK(反)	501 2Bb 2DK(反)
4F	407 2Gb 2DK	406 3Ab 3DK	405 2Bb 2DK(反)	404 2Bb 2DK	403 1Cb 1DK(反)	402 1Bb 1DK(反)	401 2Bb 2DK(反)
3F	307 2Gb 2DK	306 3Ab 3DK	305 2Bb 2DK(反)	304 2Bb 2DK	303 1Cb 1DK(反)	302 1Bb 1DK(反)	301 2Bb 2DK(反)
2F	207 2Gb 2DK	206 3Ab 3DK	205 2Bb 2DK(反)	204 2Bb 2DK	203 1Cb 1DK(反)	202 1Bb 1DK(反)	201 2Bb 2DK(反)
1F	自転車置場	自転車置場	自転車置場	自転車置場	102 1Cb 1DK(反)	101 1Bb 1DK(反)	エントランス

別図 1-19

6-4号棟

			EV		
5F	505 3Ab 3DK(反)	504 2Bb 2DK	503 1Bb 1DK(反)	502 1Fb 1LDK	501 1K 1LDK
4F	405 3Ab 3DK(反)	404 2Bb 2DK	403 1Bb 1DK(反)	402 1Fb 1LDK	401 1K 1LDK
3F	305 3Ab 3DK(反)	304 2Bb 2DK	303 1Ab 1DK(反)	302 1Fb 1LDK	301 1K 1LDK
2F	205 3Ab 3DK(反)	204 1Ga 1LDK	203 1Bb 1DK(反)	202 1Fb 1LDK	201 1K 1LDK
1F	103 3Ab 3DK(反)	102 1Ja 1LDK	101 1Bb 1DK(反)	エントランス	自転車置場

6-5号棟

						EV	
9F				904 1Fb 1LDK	903 1Eb 1LDK	902 1Bb 1DK(反)	901 2Gb 2DK(反)
8F				804 1Fb 1LDK	803 1Eb 1LDK	802 1Bb 1DK(反)	801 2Gb 2DK(反)
7F	707 2Bb 2DK	706 1Cb 1DK(反)	705 2Bb 2DK	704 1Fb 1LDK	703 1Eb 1LDK	702 1Ab 1DK(反)	701 2Gb 2DK(反)
6F	607 2Bb 2DK	606 1Cb 1DK(反)	605 2Bb 2DK	604 1Fb 1LDK	603 1Eb 1LDK	602 1Bb 1DK(反)	601 2Gb 2DK(反)
5F	507 2Bb 2DK	506 1Cb 1DK(反)	505 2Bb 2DK	504 1Fb 1LDK	503 1Eb 1LDK	502 1Ab 1DK(反)	501 2Gb 2DK(反)
4F	407 2Bb 2DK	406 1Cb 1DK(反)	405 2Bb 2DK	404 1Fb 1LDK	403 1Eb 1LDK	402 1Ab 1DK(反)	401 2Gb 2DK(反)
3F	307 2Bb 2DK	306 1Cb 1DK(反)	305 2Bb 2DK	304 1Fb 1LDK	303 1Eb 1LDK	302 1Bb 1DK(反)	301 2Gb 2DK(反)
2F	207 2Bb 2DK	206 1Cb 1DK(反)	205 2Bb 2DK	204 1Gb 1LDK	203 1Ga 1LDK	202 1Bb 1DK(反)	201 2Gb 2DK(反)
1F	106 1L 1LDK+S	105 1Cb 1DK(反)	104 2Bb 2DK	103 1Jb 1LDK	102 1Ja 1LDK	101 1Bb 1DK(反)	エントランス

(反)……反転タイプ

6-6号棟

							EV	
10F					1004 2Bb 2DK	1003 2Bb 2DK(反)	1002 2Eb 2DK	1001 2Hb 2LDK
9F					904 2Bb 2DK	903 2Bb 2DK(反)	902 2Eb 2DK	901 2Hb 2LDK
8F	808 2Db 2DK	807 1Cb 1DK(反)	806 2Bb 2DK(反)	805 3Ab 3DK(反)	804 2Bb 2DK	803 2Bb 2DK(反)	802 2Eb 2DK	801 2Hb 2LDK
7F	708 2Db 2DK	707 1Cb 1DK(反)	706 2Bb 2DK(反)	705 3Ab 3DK(反)	704 2Bb 2DK	703 2Bb 2DK(反)	702 2Eb 2DK	701 2Hb 2LDK
6F	608 2Cb 2DK	607 1Cb 1DK(反)	606 2Bb 2DK(反)	605 3Ab 3DK(反)	604 2Bb 2DK	603 2Bb 2DK(反)	602 2Eb 2DK	601 2Hb 2LDK
5F	508 2Cb 2DK	507 1Cb 1DK(反)	506 2Bb 2DK(反)	505 3Ab 3DK(反)	504 2Bb 2DK	503 2Bb 2DK(反)	502 2Eb 2DK	501 2Hb 2LDK
4F	408 2Db 2DK	407 1Cb 1DK(反)	406 2Bb 2DK(反)	405 3Ab 3DK(反)	404 2Bb 2DK	403 2Bb 2DK(反)	402 2Eb 2DK	401 2Hb 2LDK
3F	308 2Db 2DK	307 1Cb 1DK(反)	306 2Bb 2DK(反)	305 3Ab 3DK(反)	304 2Bb 2DK	303 2Bb 2DK(反)	302 2Eb 2DK	301 2Hb 2LDK
2F	208 2Db 2DK	207 1Cb 1DK(反)	206 1Ga 1LDK(反)	205 2J 2LDK	204 1Eb 1LDK	203 2Db 2DK(反)	202 2Eb 2DK	201 2Hb 2LDK
1F	107 1L 1LDK+S	106 1Cb 1DK(反)	105 1Ja 1LDK(反)	104 2K 2LDK	103 1Eb 1LDK	102 2Db 2DK(反)	101 2Eb 2DK	エントランス

6-7号棟

				EV	
12F	1205 3B 3LDK(反)	1204 2Bb 2DK(反)	1203 2Bb 2DK	1202 1Bb 1DK(反)	1201 2Db 2DK(反)
11F	1105 3B 3LDK(反)	1104 2Bb 2DK(反)	1103 2Bb 2DK	1102 1Bb 1DK(反)	1101 2Db 2DK(反)
10F	1005 3B 3LDK(反)	1004 2Bb 2DK(反)	1003 2Bb 2DK	1002 1Bb 1DK(反)	1001 2Cb 2DK(反)
9F	905 3B 3LDK(反)	904 2Ab 2DK	903 2Ab 2DK(反)	902 1Bb 1DK(反)	901 2Db 2DK(反)
8F	805 3B 3LDK(反)	804 2Bb 2DK(反)	803 2Bb 2DK	802 1Bb 1DK(反)	801 2Cb 2DK(反)
7F	705 3B 3LDK(反)	704 2Ab 2DK	703 2Ab 2DK(反)	702 1Bb 1DK(反)	701 2Db 2DK(反)
6F	605 3B 3LDK(反)	604 2Bb 2DK(反)	603 2Bb 2DK	602 1Bb 1DK(反)	601 2Cb 2DK(反)
5F	505 3B 3LDK(反)	504 2Bb 2DK(反)	503 2Bb 2DK	502 1Ab 1DK(反)	501 2Cb 2DK(反)
4F	405 3B 3LDK(反)	404 2Bb 2DK(反)	403 2Ab 2DK(反)	402 1Bb 1DK(反)	401 2Db 2DK(反)
3F	305 3B 3LDK(反)	304 2Bb 2DK(反)	303 2Bb 2DK	302 1Bb 1DK(反)	301 2Cb 2DK(反)
2F	205 3B 3LDK(反)	204 2Bb 2DK(反)	203 2Bb 2DK	202 1Bb 1DK(反)	201 2Db 2DK(反)
1F	104 3B 3LDK(反)	103 2Bb 2DK(反)	102 2Bb 2DK	101 1Bb 1DK(反)	エントランス

都市再生機構表示シール

受注者は住宅用メンテナンスフリー消火器に下記のシールを貼付のこと

都市再生機構　　　　Ｎｏ．＿＿＿＿＿＿＿＿

設置年月　　平成　　年　　月

注　意　事　項

１．この消火器は、法令に基づき機構が設置する住宅用消火器です。
　　この消火器の保管は、この住宅にお住まいの方にしていただきます。
　　なお、所定の設置場所を動かさないようお願いいたします。
２．時々、消火器の圧力計を確認してください。針が緑色の範囲内であれば正常です。針が緑色以外を指していた場合は下記までご連絡ください。
３．この消火器は、消火剤の再充填はできません。この消火器を住戸内の失火等により使用した場合、破損等した場合は下記までご連絡ください。
　　なお、その場合の新しい消火器への交換については、その実費を負担していただきます。
４．機構では、上記設置年月から概ね５年後に消火器の取替えのため、住戸内への立入り等を行ないますので、その際はご協力をお願いいたします。

独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社ＵＲコミュニティ東日本支社
北多摩住まいセンター

別紙様式１

消火器取替業務実施日程表

独立行政法人都市再生機構業務受託者
株式会社ＵＲコミュニティ東日本支社北多摩住まいセンター
殿

平成　　年　　月　　日

受注者
住所
氏名

業務の名称　平成26年度独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北多摩地区（住宅用）消火器取替業務
契約年月日　平成　　年　　月　　日
履行期間　平成　　年　　月　　日から 平成　　年　　月　　日まで

団地名	１１月		１２月		１月		２月		３月		備考
	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	上旬	下旬	